

Projekt pn. „*Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska - zadanie 1*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Komarówka Podlaska, dnia 09.07.2020 r.

Znak postępowania: **ZP.271.4.2020**

- do wszystkich Wykonawców -

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego pn. „*Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Komarówka Podlaska*”.

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”,  
**Zamawiający:** Gmina Komarówka Podlaska, ul. Krótka 7,21-311 Komarówka Podlaska **przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Zestaw pytań z dnia 29.06.2020 r.**

**Pytanie 1**

Prosimy o ponowną analizę udzielonej w dniu 25.06.2020 odpowiedzi na pytanie wykonawcy nr 12: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwertera o mocy nominalnej 3 kW, który posiada maksymalny prąd wejścia DC 11 A (dwa wejścia, każdy 11 A)?

**Odpowiedź:**

*Zamawiający po ponownej analizie pytania 12 informuje, iż dopuszcza zastosowanie inwertera o mocy 3 kW, który posiada minimalny prąd wejścia DC 11A.*

**Pytanie 2**

Prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu inwertera o maksymalnym prądzie wyjścia AC 15,7 A.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu inwerter o maksymalnym prądzie wyjścia AC 15,7 A.*

**Pytanie z dnia 08.07.2020 r.**

Uprzejmie proszę o uszczegółowienie zakresu obowiązków Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia, gdyż obecne zapisy SIWZ (wersja ujednolicona z dnia 25.06.20 r.), a odpowiedzi na pytania, które są jej integralną częścią są sprzeczna i budzące spore wątpliwości co do faktycznego zakresu. W ujednoliconej wersji SIWZ na str. 6 jest informacja:

Projekt pn. „*Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska - zadanie 1*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

#### Uwaga:

**System monitoringu i zarządzania instalacjami OZE nie jest objęty niniejszym postępowaniem. W związku z tym, Wykonawcy nie wyceniają tego zakresu prac w cenie ofertowej. Zamówienie na system będzie zlecone odrębnym postępowaniem.**

która jednoznacznie określa, iż system monitoringu i zarządzania nie wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, a jedynie dostawa i montaż modemów komunikacyjnych WLAN. Jednocześnie jednak w opublikowanych 25.06.20 r. pytaniach i odpowiedziach, czyli w ten sam dzień, z którego jest ujednolicona wersja SIWZ piszą Państwo:

#### **Pytanie 23**

Czy Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia wymaga wykonania systemu monitorowania instalacji? Jeżeli tak proszę o potwierdzenie, że w gestii Beneficjenta jest zapewnienie stałego dostępu do internetu. Należy zwrócić uwagę na to, iż w pomieszczeniu kotłowni, piwnicy najczęściej sygnał internetu jest zbyt słaby, aby prawidłowo działał system – bardzo proszę o informację, co należy zrobić w sytuacji, gdy Beneficjent nie zapewni stałego łącza.

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający wymaga wykonania systemu monitorowania instalacji. Zapewnienie stałego dostępu do sieci internet w budynku leży po stronie Beneficjenta programu, jednak zapewnienie połączenia i konfiguracja montowanego systemu z istniejącą siecią (w tym ewentualne doprowadzenie sygnału do pomieszczenia montażu kotła), leży po stronie Wykonawcy robót i stanowi jego koszt.*

Obecne zapisy uniemożliwiają rzetelne przygotowanie oferty.

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 23 błędnie podał informację dotyczącą wykonania systemu monitorowania instalacji, w związku z tym poniżej zamieszcza pytanie i prawidłową odpowiedź:*

#### **Prawidłowa odpowiedź:**

*Zamawiający nie wymaga wykonania systemu monitorowania instalacji, jednakże wymaga zapewnienia dostępu do systemu monitorowania instalacji. Zapewnienie stałego dostępu do sieci Internet w budynku leży po stronie Beneficjenta programu, jednak zapewnienie połączenia i konfiguracja montowanego systemu z istniejącą siecią (w tym ewentualne doprowadzenie sygnału do pomieszczenia montażu kotła), leży po stronie Wykonawcy robót i stanowi jego koszt.*

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

Projekt pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska - zadanie 1” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

- C. W związku z powyższym Zamawiający **przedłużą termin składania i otwarcia ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SIWZ **przed zmianą jest:**

*Termin składania ofert upływa w dniu 13.07.2020 r. o godz. 10:00.*

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ **po zmianie jest:**

*Termin składania ofert upływa w dniu 20.07.2020 r. o godz. 10:00.*

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ **przed zmianą jest:**

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:*

**Urzędu Gminy Komarówka Podlaska  
ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska,  
pok. nr 8.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ **po zmianie jest:**

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:*

**Urzędu Gminy Komarówka Podlaska  
ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska,  
pok. nr 8.**

- D. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 107-258929 z dnia 04/06/2020 oraz zmiany postępowania o identyfikatorze: e9f27e01-a686-47ad-8dcc-d17f40991eef opublikowanego na <https://miniportal.uzp.gov.pl>

*Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 09.07.2020 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.*

*Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortal.*

- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

WÓJT GMINY  
*Demianiuk*  
Dariusz Demianiuk  
.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)