



Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020)

Komarówka Podlaska, dnia 24.06.2021 r.

**Gmina Komarówka Podlaska
Ul. Krótka 7
21-311 Komarówka Podlaska**

Znak sprawy: **ZP.271.3.2021**

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: „**Budowa sieci wodociągowej w m. Przegaliny Duże i Brzeziny oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Przegaliny Duże i Żulinki wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej,**„

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Komarówka Podlaska** zwany dalej „Zamawiającym”, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 17.06.2021 r.:

Pytanie nr 1.

Wnosimy o przedstawienie minimalnych wymagań jakościowych odnośnie materiałów wodociągowych potrzebnych do wykonania powyższego zadania tj:

- *odnośnie rur PE potrzebnych do wykonania sieci wodociągowej i rur osłonowych – grubość ścianki ew. ilość warstw, jakość polietylenu zastosowanego do produkcji rur – zgodność z odpowiednią normą,*
- *odnośnie armatury i kształtek żeliwnych - rodzaj żeliwa zastosowanego do produkcji kształtek żeliwnych, jakości powłoki antykorozyjnej armatury oraz wyróżniki pozwalające na przyjęcie do wyceny armaturę odpowiedniej klasy wykonania .*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wykonania sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych minimum PE100 Ø160x9,5mm PN10 SDR 17, i PE100 Ø63x3,8mm PN10 SDR 17, łączonych metodą zgrzewania.



Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020)

W przypadku odcinkowego wykonywania sieci metodą wykopową stosować rury typu minimum PE100 RC Ø160x9,5mm PN10 SDR 17, i PE100 RC Ø63x3,8mm PN10 SDR 17, łączonych metodą zgrzewania.

Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania normy N-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Część 2: Rury, oraz normy PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Część 3: Kształtki lub norm równoważnych do ww.

Stosować zasuwę z korpusem i klinem z żeliwa sferoidalnego.

Stosować hydranty nadziemne z żeliwa sferoidalnego

Pytanie nr 2.

Wnosimy o udostępnienie warunków technicznych włączenia w istniejącą sieć wodociągową o których mowa w PFU.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje warunkami technicznymi włączenia do istniejącej sieci. Warunki techniczne włączenia do sieci wodociągowej oferent powinien uzyskać przed przystąpieniem do prac projektowych.

B. Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy składaniu ofert.

C. Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany obligują Zamawiającego do **przedłużenia termin składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ **przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: **28.06.2021 godz. 10.00**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ **po zmianie jest:**

Termin składania ofert: **01.07.2021 godz. 10.00**

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SWZ **przed zmianą jest:**



Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020)

Termin otwarcia ofert: **28.06.2021 godz. 10:30**

w rozdziale 14 pkt. 14.4 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **01.07.2021 godz. 10:30**

D. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 27.07.2021**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 30.07.2021**

E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu

nr 2021/BZP 00076776/01 z dnia 2021-06-09 w sekcji 8.1, 8.3, 8.4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 23-06-2021 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 000916888111/01.

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Wójt Gminy Komarówka Podlaska

/-/

Ireneusz Stanisław Demianiuk

/dokument podpisany elektronicznie/

*(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*